



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
Ταχ. Δ/ση: Εθν. Αντιστάσεως
Τ.Κ. 571 00

Κουφάλια, 17/02/2017
Αρ. Πρωτ.: 2198

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: *Ε. Παπαδημητρίου*
Τηλ.: 2391330140
Fax : 2391330130
Email: m.papadimitriou@n3.syzefxis.gov.gr

Προς : Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ζητούμενες διευκρινήσεις

Υστερα από το αρ. Πρωτ. 2198/17-2-2017 της εταιρίας Καρακιολάς Στυλιανός σας απαντούμε τα κάτωθι:

- 1) Το υλικό με Α/Α 107 αναγράφει τον προϋπολογισμό στεγανότητα IP 44 ενώ στις τεχνικές προδιαγραφές IP 55. Ποιό από τα δυο είναι το ορθό;**
Το IP 44 έχει γραφεί εκ παραδρομής. IP 55 είναι η επιθυμητή στεγανότητα
- 2) Η αναγραφή του αντικειμένου των πιστοποιητικών στο φύλλο συμμόρφωσης μπορεί να γίνει στα Αγγλικά ή θα πρέπει εμείς να τα μεταφράσουμε;**
Σε αυτό το στάδιο δεν απαιτείται μετάφραση, μπορεί να εγγραφεί επακριβώς το Αγγλικό κείμενο.
- 3) Στις προδιαγραφές για το φωτιστικό Na 70W αναγράφεται ντουϊ E40. Είναι αυτό το ζητούμενο ή το E27 όπως ισχύει για λαμπτήρα Na 70W;**
E27 είναι το ορθό αφού αφορά λαμπτήρες με ντουϊ E27.
- 4) Το πρότυπο που εφαρμόζεται για την στεγανότητα των πινάκων είναι το EN 62208 και όχι το EN6029 όπως αναφέρεται στις προδιαγραφές. Ποιό ζητείται τελικά;**
Εφόσον ζητείται στεγανότητα IP 65 το EN 62208
- 5) Ο Πίνακας 1 ασφάλειας μπορεί να έχει την δυνατότητα εισαγωγής περισσότερων ασφαλειών;**
Ναι, αρκει το πλάτος του να μην ξεπερνά τα 180mm.

6) Στο Α/Α 55 δεν αναφέρεται ως ΝΑ (με διακοπή ουδετέρου) 2Χ20Α ενώ αναφέρεται στο Α/Α 56.Τι ισχύει;
Αναφέρεται ως ΝΑ στις τεχνικές προδιαγραφές όπου είναι και το ορθό.

Ο Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Τ Σ Ο Υ Κ Ν Ι Δ Α Σ

Πίνακας Αποδεκτών

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ερμού 104,Λ.Αιδηγού ,Εύβοια, ΤΚ 34300, Τηλ. 22260 22274, φαξ 22260 22081 e-mail: mina19592013@gmail.com
ΚΑΡΑΚΙΟΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Καραολή 22 Γιαννιτσα, Τ.Κ 58100, τηλ:2382027715,φαξ 2382027715
isk1@otenet.gr